



Prema Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, NN br. 39/06 i 106/07; izdaje se:



[1] **TEHNIČKI NALAZ TVRTKE ZA IZVOĐENJE, MJERENJE I  
ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA**

[2] Oznaka tehničkog nalaza: **TN-IN 16/11/646** Izdanje: **1**

[3] Zahtjevatelj: **KONTROL BIRO d.o.o.**

[4] Adresa tvrtke za instaliranje: **Savski Gaj IV, put 10, 10000 Zagreb**

[5] Ex-Agencija, nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj prema Uredbi o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, NN br. 60/02, 98/06, 91/11, 51/12 i 55/14, potvrđuje zahtjevatelju da je tvrtka osposobljena, sukladno zahtjevima Priloga IV *Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom*, za aktivnost instaliranja (mjerenje i ispitivanje) električnih instalacija.

[6] Vrsta poslova za koje je tvrtka osposobljena:  
**Mjerenje i ispitivanje elektroenergetskih i elektroinstrumentacijskih instalacija**

[7] Tehničko nadgledanje nad tvrtkom je provedeno temeljem hrvatskih normi:

**HRN EN 60079-14:2014; HRN HD 60364-6:2007**

[8] Ovaj tehnički nalaz je temeljen na izvješću o tehničkom nadgledanju broj **16/11/646** od **06.02.2017.** Tehnički nalaz može biti povučen ako tvrtka više ne udovoljava uvjetima navedenim u Prilogu IV Pravilnika NN 39/06 i 106/07.

[9] Tehnički nalaz vrijedi do **25.10.2019.** i može biti povučen ako tvrtka ne zadovolji pri periodičkom tehničkom nadgledanju.

[10] Sjednica Ex-Savjeta br. 114 (587) točka V 3.1.7.

PB.16.TNA.698/DS

Datum prvog izdanja: 06.11.2006.

Datum zadnjeg izdanja: 06.02.2017.

Stranica: 1/3



Ex-Agencija  
Direktor Tehničkog sektora:

  
Dr. sc. I. Gavrančić, dipl. ing. el.